



UWAGA:

Numery katalogowe podane na rys. zgodne z katalogiem firmy JAFAR  
— o ile nie zaznaczono inaczej

Między ośią kolumny hydrantu a ośią zasuwy odcinającej odległość  
ca 1,10 m

proj. wodociąg D110PCV

## JRP INSTALACJE

09-200 SIERPC UL. MICKIEWICZA 53 ,TEL. 242755802

	Imię i Nazwisko , specjalność i nr uprawnień budowlanych	data:	podpis
projektował	mgr inż. Waldemar Lis upr. bud. nr MAZ/0259/PWOS/10	2016	
sprawił	mgr inż. Tomasz Lis upr. bud. nr LOD/1447/POOS/10		

Nazwa obiektu budowlanego:  
Przyłącze wodociągowe

Adres obiektu budowlanego:  
Lelice rej. ul. Starowiejskiej dz. nr203,204/4,264/2,179/2,180/4

Tytuł rysunku:  
Hydrant p-poż

Skala: x y  
schemat Branża: Sanitarna

Nr rys.

3