



**UWAGA**  
 Przed przystąpieniem  
 do prefabrykacji  
 armatury wewnętrznej  
 pompowni należy  
 sprawdzić w terenie  
 wymiary obudowy

|       |                                  |  |                 |              |
|-------|----------------------------------|--|-----------------|--------------|
| 22    | Blofiltr kominkowy DN100         | 1  | stal nierdzewna |              |
| 21    | Kominiek wentylacyjny DN100      | 1  | stal nierdzewna |              |
| 20    | Podest odchylany                 | 1  | stal nierdzewna |              |
| 19    | Łańcuch                          | 3  | stal nierdzewna |              |
| 18    | Właz wejściowy                   | 1  | stal nierdzewna |              |
| 17    | Łącznik R-K DN80/90              | 1  | żeliwo          |              |
| 16    | Porecz                           | 1  | stal nierdzewna |              |
| 15    | Szafa sterownicza                | 1  |                 |              |
| 14    | Prowadnice rurowe                | 4  | stal nierdzewna |              |
| 13    | Króciec napływowy                | 1  | PVC250          |              |
| 12    | Drabinka                         | 1  | stal nierdzewna |              |
| 11    | Sonda hydrostatyczna             | 1  |                 |              |
| 10    | Wyłącznik pływakowy              | 2  |                 |              |
| 9     | Rurociąg tłoczny DN80            | 1  | PEØ90           |              |
| 8     | Układ tłoczny DN80               | 1  | stal nierdzewna |              |
| 7     | Zawór kulowy DN50                | 1  |                 |              |
| 6     | Nasada płuczająca T52            | 1  |                 |              |
| 5     | Zawór zwrotny DN80               | 2  | żeliwo          |              |
| 4     | Zasuwa klinowa DN80              | 2  | żeliwo          |              |
| 3     | Zbiornik                         | 1  | Istniejący      |              |
| 2     | Kolano stopowe DN80              | 2  | żeliwo          | Grundfos     |
| 1     | Pompa SLV.80.80.40.2.51D.C 4,0kW | 2  |                 | Grundfos     |
| Lp    | Nazwa                            | Ilość  | Materiał        | Producent    |
| Skala |                                  | Przepompownia:<br>PS Bonisław ul. R. Jawooskiego gm. Gozdowo |                 | Nr rys.<br>1 |