



**UWAGA**  
**Przed przystąpieniem**  
**do prefabrykacji**  
**armatury wewnętrznej**  
**pompowni należy**  
**sprawdzić w terenie**  
**wymiary obudowy**

22	Blofiltr kominkowy DN100	1	stal nierdzewna	
21	Kominiek wentylacyjny DN100	1	stal nierdzewna	
20	Podest odchylany	1	stal nierdzewna	
19	Łańcuch	3	stal nierdzewna	
18	Właz wejściowy	1	stal nierdzewna	
17	Łącznik R-K DN80/90	1	żeliwo	
16	Porecz	1	stal nierdzewna	
15	Szafa sterownicza	1		
14	Prowadnice rurowe	4	stal nierdzewna	
13	Króciec napływowy	1	PVC250	
12	Drabinka	1	stal nierdzewna	
11	Sonda hydrostatyczna	1		
10	Wyłącznik pływakowy	2		
9	Rurociąg tłoczny DN80	1	PEØ90	
8	Układ tłoczny DN80	1	stal nierdzewna	
7	Zawór kulowy DN50	1		
6	Nasada płuczająca T52	1		
5	Zawór zwrotny DN80	2	żeliwo	
4	Zasuwa klinowa DN80	2	żeliwo	
3	Zbiornik	1	Istniejący	
2	Kolano stopowe DN80	2	żeliwo	Grundfos
1	Pompa SLV.80.80.22.4.50D.C 4,0kW	2		Grundfos
Lp	Nazwa	Ilość	Materiał	Producent
Skala	Przepompownia: PS Bonisław ul. Południowa gm. Gozdowo	Nr rys. 1		