

URZĄD GMINY W GOZDOWIE

ul. K. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo

tel./fax (24) 276-21-12, (24) 364-48-23

pow. sierpecki, woj. mazowieckie

NIP 776-10-93-183; Reg. 000533653

Gozdowo, dnia 10.10.2024 r.

SO.0003.5.2024

Pan Mariusz Wiśniewski
Radny Gminy Gozdowo

W odpowiedzi na interpelację z dnia 30.09.2024 r. dotyczącą przejść wyspowych z kostki brukowej na ulicy Płockiej udzielam następujących wyjaśnień:

1. Wysokość przejść dla pieszych regulowały ogólne specyfikacje techniczne oraz uzgodnienia branżowe.
2. Dokumentacja techniczna uwzględniała wykonanie przejść wyniesionych w przekroju daszkowym o nachyleniu od 1% do 8%. Projektowana wysokość wyniesionych przejść była zgodna z przyjętymi standardami oraz normami technicznymi, charakterystycznymi dla tego typu rozwiązań infrastrukturalnych, i mieściła się w zakresie typowym dla takich konstrukcji.
3. Ulica Płocka w miejscowości Gozdowo Uchwałą Rady Gminy Gozdowo Nr III/11/24 z dnia 24 maja 2024 roku została zakwalifikowana do kategorii dróg gminnych. W wyniku prac związanych z przebudową ul. Płockiej, wykonawca nadał jezdni odpowiednie profile podłużne i poprzeczne. Nadanie ujednoczonych profili podłużnych i poprzecznych jezdni pozwoliło na precyzyjne dostosowanie kształtu wyniesionych przejść do nowej nawierzchni. Dzięki temu przejścia dla pieszych są równo wyniesione względem powierzchni jezdni, co poprawia ich widoczność i bezpieczeństwo, a jednocześnie umożliwia płynne pokonywanie ich przez pojazdy bez ryzyka uszkodzenia zawieszenia. Ponadto, ujednoczenie profili jezdni i progów umożliwiło efektywne odprowadzanie wody deszczowej, co jest kluczowe dla zapobiegania gromadzeniu się wody na jezdni i na samych przejściach dla pieszych. Odpowiednie nachylenie jezdni i wyniesionych przejść sprzyja kierunkowemu spływowi wody do systemu odwodnienia, co minimalizuje ryzyko poślizgów oraz zapobiega powstawaniu kałuż, które mogłyby stanowić zagrożenie zarówno dla kierowców, jak i pieszych.
4. Inwestycja dostosowania nawierzchni została pokryta w ramach środków przewidzianych w budżecie projektu, zgodnie z obowiązującymi standardami współpracy, które przewidują takie sytuacje.
5. Dotacja na wykonanie wyniesionych przejść została rozliczona zgodnie z obowiązującymi procedurami, ponieważ przejścia te zostały odpowiednio dostosowane do istniejących warunków terenowych oraz profili jezdni, co umożliwiło ich optymalne wkomponowanie w układ drogowy, spełniając przy tym wszystkie wymagane normy i standardy bezpieczeństwa przewidziane dla tego rodzaju infrastruktury.
6. Zabezpieczenie posesji przy ulicy Płockiej przed przelewaniem się wód opadowych jest rozwiązaniem optymalnym i docelowym. Obecnie nie planuje się podwyższania całego chodnika wzdłuż tych posesji.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Referat RBK,
3. A/a

WÓJTA GMINY

Dariusz Kalkowski
mgr Dariusz Kalkowski