

Gozdowo, dnia 19.12.2014r.

RBK.271.13.2014

Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – parku zabytkowego w Gozdowie wraz z terenem przyległym – Etap I.  
Zapytanie w trybie art. 38 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r poz. 907 z póź. zm.).

**Treść zapytania:**

1. Drewno na wykonanie Altany i podestu drewnianego ma być lite czy klejone?

**Odpowiedź:**

1. Drewno na wykonanie Altany i podestu drewnianego ma być lite.

**Treść zapytania:**

2. Czy korytowanie może być wykonane przy użyciu koparek?

**Odpowiedź:**

2. W I Etapie korytowanie nie może być wykonane przy użyciu koparek.

**Treść zapytania:**

3. Czy ścieżki żwirowe mają być wykonane bez obrzeży (np.:ECO-BOARD) jak to jest pokazane na Rys.16?

**Odpowiedź:**

3. W I Etapie ścieżki żwirowe mają być wykonane bez obrzeży.

**Treść zapytania:**

4. Brak w kosztorysie pozycji z kostki brukowej, a w projekcie wspomniana jest budowa ścieżek z kostką brukową (Rys.16), czy będzie ona wykonywana na Etapie II, chodnik od ul. Strażackiej.

**Odpowiedź:**

4. Tak, pozycja z kostki brukowej będzie wykonywana w II Etapie.

**Treść zapytania:**

5. Czy jest możliwość wskazania producenta ławek i śmietników, gdyż na Rys.14 wspomniane jest ,że mają być takie jak istniejące.

**Odpowiedź:**

5. Ławki i śmietniki mają być takie jak istniejące – ławki - patrz Rys. nr 14

**Treść zapytania:**

6. Brak rysunku szczegółowego kosza na śmieci.

**Odpowiedź:**

6. Kosz na śmieci ma być typowy okrągły z daszkiem.

**Treść zapytania:**

7. Czy w kosztorysie „Wieżyczki Parkowe” - poz. 16 – 22 ilości podane są do jednej wieżyczki czy do wybudowania 3 wieżyczek?

**Odpowiedź:**

7. W kosztorysie ilości podane są do wybudowania 3 wieżyczek.

**Treść zapytania:**

8. Proszę o udostępnienie Rysunku nr 27 – Elementu dekoracyjnego o którym jest wspomniane w Rysunku nr 25.

**Odpowiedź:**

8. W tym przypadku należy rozpatrywać Rysunek nr 25 i Rysunek nr 28.

**Treść zapytania:**

9. Czy przepust pod przejściem do Altany ma mieć średnicę 60 cm jak na Rys. 6 czy jak kosztorysie pozycja 44 – 140cm?

**Odpowiedź:**

9. Przepust pod przejściem do Altany ma mieć średnicę (tak jak na Rys. 18) – 140 cm – przejście na wyspę.

**Treść zapytania:**

10. Czy do obudowania dachu altanki może być użyta płyta OSB?

**Odpowiedź:**

10. Do obudowania dachu altanki nie może być użyta płyta OSB.

**Treść zapytania:**

11. W jaki sposób Zamawiający będzie rozstrzygał rozwiązania równoważne w przypadku użycia przez projektanta w dokumentacji projektowej materiałów, objętych patentami (np. elementów małej architektury, wyposażenia placu zabaw), które nie będą wiernymi kopiami urządzeń z projektu?

**Odpowiedź:**

11. Przyjęte rozwiązania małej architektury są rozwiązaniami autorskimi. Urządzenia placu zabaw – gotowe atestowane (opis techniczny pkt.2)

**Treść zapytania:**

12. Czy zamawiający może zamieścić na stronie specyfikacje techniczne robót?

**Odpowiedź:**

12. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z przedmiarami robót, właściwymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (ogólnodostępnymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi) obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami, z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. Należy stosować STWIOR

powszechnie stosowane i ogólnie dostępne.

**Treść zapytania:**

13. Z jakiego drewna mają być wykonane: altana, wieżyczki parkowe, przejście na wyspę, balustrady, ławki?

**Odpowiedź:**

13. Altany, wieżyczki parkowe, przejścia na wyspę, balustrady i ławki mają być wykonane z drewna twardego i litego.

**Treść zapytania:**

14. Jaki kształt i kolor ma mieć kostka betonowa na przejeździe dla niepełnosprawnych?

**Odpowiedź:**

14. Kostka betonowa w kolorze piaskowym w kształtach standardowych.

**Treść zapytania:**

15. Czy w wycenie należy ująć pogłębienie zbiorników, o których jest mowa w opisie technicznym, natomiast brak jest pozycji w przedmiarze robót, w jakiej ilości?

**Odpowiedź:**

15. W wycenie należy ująć jedynie pogłębienie zbiornika nr 11 (rys nr.1), w ilości podanej w pozycji 66 d.7. Zbiorniki nr 4 i 5 (rys.2) będą pogłębiane w II etapie inwestycji.

**Treść zapytania:**

16. Jakie parametry mają spełniać kosze na śmieci?

**Odpowiedź:**

16. Kosze na śmieci mają być takie jak istniejące, typowe okrągłe z daszkiem.

**Treść zapytania:**

17. Wyjaśnienie treści SIWZ rozdział V. Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Spełnienie warunków dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy - Pzp- według załącznika nr 2 do SIWZ oraz dokumentu o którym mowa w Rozdział VI ust. 1 pkt 3 SIWZ, przy czym warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za prace konserwatorskie i restauratorskie, posiadające uprawnienia wynikające z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych ( Dz.U. z 2011r Nr 165, poz.987), o których mowa w §22,23,25, i 26 ust.1. Cytowane rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego §22,23,25, i 26 ust.1. obejmuje osoby uprawnione do wykonywania prac konserwatorskich restauratorskich oraz badań konserwatorskich, badań archeologicznych, badań architektonicznych.

**PYTANIA:**

- 1.Czy Zamawiający przewiduje wykonywanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz badań konserwatorskich, badań architektonicznych, archeologicznych na zadaniu

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – parku zabytkowego w Gozdowie wraz z terenem przyległym- Etap I, jeśli tak podanie zakresu.

2.Zdaniem wykonawcy, w związku z przedmiotem zamówienia , który obejmuje: wykonanie alejek parkowych, wyposażenie trenu w ławki i śmietniczki parkowe, wykonanie dekoracji punktowej, kamiennie - drewnianej w postaci wieżyczek parkowych, wykonanie drewnianej rzeźby parkowej na kamiennym postumencie, wykonanie przejścia na wyspę z drewnianym pomostem i barierkami, wykonanie na wyspie altany parkowej o konstrukcji drewnianej, wykonanie robót ziemnych i wycinka drzew, sadzenie drzew i krzewów wystarczające jest udowodnienie przez Wykonawcę spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia przez dysponowanie co najmniej jedną osobą odpowiedzialną za prace konserwatorskie i restauratorskie, posiadającą uprawnienia wynikające z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot budowlanych ( Dz.U. z 2011r Nr 165, poz.987),, o których mowa w §23,24.

§ 23.1.Pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi polegającymi na zabezpieczeniu, uzupełnieniu, rekonstrukcji lub konserwacji parków wpisanych do rejestru zabytków albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków może kierować osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów wyższych, obejmujących wiadomości w tym zakresie, oraz odbyła po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

2.Prace o charakterze technicznym w zakresie, o którym mowa w ust. 1, może prowadzić osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo odbyła co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji tego rodzaju zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

§ 24.1.Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.<sup>4)</sup>).

2.Kierować robotami budowlanymi oraz wykonywać nadzór inwestorski przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków mogą osoby, które spełniają wymagania określone w ust. 1 oraz odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

## **Odpowiedź:**

17. Projekt zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z podanymi warunkami

Wójt Gminy

/Dariusz Kalkowski/