



# SZCZEGÓŁ MOCOWANIA PŁYT STYROPIANOWYCH



10 cm

- naklejona siatka nie może wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta
- sąsiednie pasy siatki powinny być przyklejane na zakład nie mniejszy niż 10cm w pionie i poziomie
- szerokość siatki powinna być tak dobrana, aby było możliwe wyklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na całej ich głębokości
- narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejenie bezpośrednio na styropianie kawałków siatki o wymiarach 25x35 cm
- siatka przyklejana na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika, lecz należy ją zagiąć i nałożyć na ścianę sąsiednią pasem szerokości około 15cm
- w celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narożnikach pionowych oraz na narożnikach ościeży należy przed przyklejeniem siatki przykleić perforowane kątowniki aluminiowe

<b>PPU Mar Bud</b> Mariusz Borowski		www.projekty-budowlane.eu tel. 695 449 444, 24 275 50 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu	
NAZWA PROJEKTU: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W RYCHARCICACH, działka nr 70/17			
INWESTOR: Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo			
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTANT:	inż. Mariusz Borowski	MAZ/0094/ZHOK/10	
OPRACOWAŁA:		mgr inż. Grzegorz Sadowski	
TYTUŁ RYSUNKU:		DATA:	BRANŻA / NUMER RYS.:
SZCZEGÓŁ MOCOWANIA SIATKI		09 - 2014	A7
		SKALA:	1:10