



OZNACZENIA:

1 - Zawór przelotowy kulowy
2 - Wodomierz Ø20 - PoWoGaz
3 - Filtr siatkowy - Hawle
4 - Zawór antyskażeniowy EA 291NF - Danfoss
5 - Stiebel Eltron DNM 3 przepływowy ogrzewacz wody 3,5 kW montaż uniwersalny

Uwaga:

- przewody w pomieszczeniach prowadzić w warstwie izolacyjnej posadzki,
- wodomierz umieścić w szfce wodomierzowej podtynekowej

— - woda zimna
16x2 - instalacja wykonana z rur PE

PPU <i>Mar Bud</i> Mariusz Borowski		www.projekty-budowlane.eu tel. 695 449 444, 24 275 50 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu	
NAZWA PROJEKTU: Zagospodarowanie terenu przy stawie w Rękawczynie -			
Budowa Świetlicy Wiejskiej, obręb Rękawczyn działka nr ewid. 91, 107/1			
INWESTOR: Gmina Gozdowo, 09-213 Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19			
FUNKCJA:	IMIE I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Pakieła	MAZ/0452/POOS/08	
OPRACOWAŁ:	inż. Łukasz Borowski		
TYTUŁ RYSUNKU:		DATA:	BRANŻA /
Instalacja wody		09 - 2015	NUMER RYS.:
		SKALA:	S2
		1:100	