



LEGENDA		
	Oprawa nastropowa typu LED 38 W 3100 lm IP20	30 szt.
	Oprawa nastropowa typu LED 16 W 1600 lm IP44	11 szt.
	Oprawa nastropowa typu LED 15 W 1400 lm IP44	2 szt.
	Oprawa nastropowa typu LED 35 W 4100 lm IP20	13 szt.
	Oprawa naścienna typu LED 5 W 440 lm IP44	8 szt.
	Oprawa nastropowa typu LED 30 W 3200 lm	4 szt.
	Oprawa nastropowa typu LED 25 W 2500 lm	7 szt.
	Plafon LED 40W IP54	3 szt.
	Oprawa z modulem awaryjnym	
	Gniazdo 230 V/16 A	50 szt.
	Gniazdo 230 V/16 A bryzgoszczelne	19 szt.
	Łącznik oświetleniowy pojedynczy bryzgoszczelny	6 szt.
	Łącznik oświetleniowy pojedynczy podtynkowy 230 V/16A	2 szt.
	Łącznik oświetleniowy świecznikowy	11 szt.
	Łącznik oświetleniowy świecznikowy bryzgoszczelny	3 szt.
	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	2 szt.
	Oprawa awaryjna ewakuacyjna orion led 3W 3h piktogram	1 szt.
	Rekuperator ścienny. Pobór mocy max 55 Wh	7 szt.
	Wentylator łazienkowy wydzielny P= 0,05 kW	6 szt.
	Oprawa ewakuacyjna natynkowa jednostronna typu LED IP40 z piktogramem "WYJŚCIE EWAKUACYJNE"	7 szt.
	Oprawa ewakuacyjna nastropowa typu LED IP65 z piktogramem "WYJŚCIE EWAKUACYJNE" przeznaczona do montażu na zewnątrz	3 szt.
	Rozdzielnia główna	1 szt.
	Tablica złącza kablowo-pomiarowego (istniejąca)	1 szt.
	Tablica rozdzielcza T1 (projektowana SDS)	1 szt.
	Gniazdo SAT/TV/FM końcowe	9 szt.
	Gniazdo RJ-45 kat. 6E ekranowane z podłączeniem na telefon	9 szt.
	Gniazdo RJ-45 kat. 6E ekranowane z podłączeniem na komputer	9 szt.
	Kuchenka indukcyjna 7 kW	2 szt.
	Winda osobowa 10 kW	1 szt.
	Kurtyna powietrzna 0,25 kW	1 szt.
	Czujnik ruchu	13 szt.
	Kontaktron	9 szt.
	Manipulator kodowy	4 szt.
	Sygnalizator akustyczny włamania	4 szt.
	Centrala sygnalizacji włamania	1
	Przycisk ciągniony systemu alarmowo-przyzywowego	1
	Sygnalizator optyczno-akustyczny	1
	Centrala toaletowa systemu alarmowo-przywoławczego	1
	Przycisk resetujący	1

PPU Mar Bud Mariusz Borowski		www.projekty-budowlane.eu tel. 695 449 444, 24 275 50 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu	
NAZWA PROJEKTU: Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na środowiskowy dom samopomocy na terenie działki nr ewid. 105/3 obręb 0027, gm. Gozdowo pow. sierpecki.			
INWESTOR: Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19,09-213 Gozdowo			
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Jarosław Niekraś	MAZ/0415/PWOE/11	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Łukasz Karaszewski		
TYTUŁ RYSUNKU: Instalacja elektryczna - rzut parteru		DATA: 01 - 2020	BRANŻA / NUMER RYS.: E1
		SKALA: 1:100	