


1. Przewody odprowadzające układać w RVS22 p/t
2. Zaciski kontrolne umieścić w obudowie izolacyjnej Galmar p/t

LEGENDA	
	Złącze kontrolno-pomiarowe w puszcze problemicznej
	Instalacja odgromowa zwody pionowe - FeZn Ø8mm
	Uziemienie budynku bednarką FeZn 30x4 mm
	Igllica odgromowa

PPU Mar Bud Mariusz Borowski		www.projekty-budowlane.eu tel. 695 449 444, 24 275 50 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu	
NAZWA PROJEKTU: Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na środowiskowy dom samopomocy na terenie działki nr ewid. 105/3 obręb 0027, gm. Gozdowo pow. sierpecki.			
INWESTOR: Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19,09-213 Gozdowo			
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Jarosław Niekraś	MAZ/0415/PWOE/11	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Łukasz Karaszewski		
TYTUŁ RYSUNKU: Instalacja odgromowa - rzut dachu		DATA: 01 - 2020	BRANŻA / NUMER RYS.: E2
		SKALA: 1:100	