



- Oznaczenia techniczne:
- instalacja centralnego ogrzewania 75/55 z rur: PP STABI AL PN16 - oznaczenie dn śr.wew. x gr.ścianki stalowych czarnych - oznaczenie Ø śr.wewn
  - istniejący grzejnik członowy żeliwny
  - RP2.1,2.2.2.3.2.4- rozdzielacz co na 9 obiegów
  - instalacja wody zimnej z rur PP zgrzewanych (zw)
  - instalacja ciepłej wody użytkowej z rur PP zgrzewanych z wkładką stabilizującą ( cw)
  - instalacja cyrkulacyjna wody ciepłej z rur PP zgrzewanych z wkładką stabilizującą (cyr) o średnicy 25x4,2
  - instalacja ppoż hydrantowa z rur stalowych ocynkowanych

<b>PPU MarBud</b> Mariusz Borowski		www.projekty-budowlane.eu tel. 695 449 444, 24 275 50 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu	
NAZWA PROJEKTU: <b>Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej na środowiskowy dom samopomocy na terenie działki nr ewid. 105/3 obręb 0027, gm. Gozdowo pow. sierpecki.</b>			
INWESTOR: Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19,09-213 Gozdowo			
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTANT:	MAZ/0452/POOS/08		
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Łukasz Karaszewski		
TYTUŁ RYSUNKU:		DATA:	BRANŻA / NUMER RYS.:
Instalacja centralnego ogrzewania oraz wod-kan- rzut 1 piętra		01 - 2020	S7
SKALA:		1:100	