

Oznaczenia techniczne:


- instalacja centralnego ogrzewania 75/55 z rur: PP STABI AL PN16 - oznaczenie dn śr.wewn. x gr.ścianki stalowych czarnych - oznaczenie Ø śr.wewn

**RPI**- rozdzielacz ogrzewania podłogowego (zasilający i powrotny) na 9 obiegów z grupą pompową wg odrębnego opracowania należy **doposażyć w:**

- Zestaw mieszający (elementy skręcone na uszczelkach)
  - bajpass z wbudowanym zaworem odcinającym
  - zawór termostatyczny mieszający trójdrogowy firmy AFRISO ATM 366 20÷43°C, Kvs 1,6 m³/h
  - termometr tarczowy - 2 szt.
  - wysokiej klasy pompa energooszczędna WILO PARA 25-130/6-43/SCU-12 z kablem zasilającym
- Belka górna (MOSIĄDZ)
  - przepływomierze zakończone nypem i złączką typu PEX 3/4 x 16 (na rurę Alu PEX)
  - zespół odpowietrzająco-spustowy z odpowietrznikiem AFRISO
- Belka dolna (MOSIĄDZ)
  - wkładki termostatyczne M30 x 1,5 - możliwość zamontowania siłowników termicznych
  - nypie z zamontowanymi złączkami typu PEX 3/4 x 16 (na rurę Alu PEX)
  - zespół odpowietrzająco-spustowy z odpowietrznikiem AFRISO
- komplet uchwyty montażowych polerowanych
  - gumki tłumiące
  - śruby montażowe

Do sterowania rozdzielaczami pompowo mieszającymi zastosować regulatory pokojowe (po jednym na każdy rozdzielacz) zalecane przez producenta rozdzielaczy z grupą pompowo-mieszającymi.

- pole grzejne ogrzewania podłogowego z rur PEXPENTA parametr 50/40



C11 /600/ 400

- grzejnik płytowy typ/wysokość w mm /szerokość w mm
- grzejnik łazienkowy

<b>PPU Mar Bud</b> Mariusz Borowski		www.projekty-budowlane.eu tel. 695 449 444, 24 275 50 12, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu	
NAZWA PROJEKTU: <b>Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową i przebudową części budynku szkoły podstawowej na warsztaty terapii zajęciowej na terenie działki nr ewid. 105/3 obręb 0027, gm. Gozdowo pow. sierpecki.</b>			
INWESTOR: Gmina Gozdowo, ul. Krystyna Gozdawy 19,09-213 Gozdowo			
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Pakieła		MAZ/0452/POOS/08
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Łukasz Karaszewski		
TYTUŁ RYSUNKU:		DATA:	BRANŻA / NUMER RYS.:
Instalacja centralnego ogrzewania - rzut I piętra		01 - 2020	S6
		SKALA:	1:100