

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-537 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanów
tel. 22 444 36 77, faks 22 444 36 13

Pan
Dariusz Kalkowski
Wójt Gminy Gozdowo
Ul. Krystyna Gozdawy 19
09-213 Gozdowo

Wasz znak:
Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.C.763.027(1).22

Ciechanów, 10.02.2022 r.

Dot.: warunków technicznych zabezpieczenia istniejącej infrastruktury gazowej w związku z planowaną przebudową drogi w m. Gozdowo, ul. Płocka

Szanowny Panie Wójcie,

W nawiązaniu do pisma z dnia 02.02.2022r. w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla planowanej inwestycji pn. „Przebudowa drogi w miejscowości Gozdowo (ul. Płocka)” informuję, że na wskazanym odcinku zlokalizowana jest sieć gazowa średniego ciśnienia, której jesteśmy operatorem. W trakcie jej budowy (1998r.) została ona zlokalizowana w drodze gruntowej. Późniejsze utwardzenie nawierzchni nie było uzgadniane z przedsiębiorstwem gazowniczym. Sieć gazowa znajduje się w dobrym stanie technicznym, nie występują żadne uchodzenia, nie stwierdzono nieszczelności. Koliduje ona z projektowanym układem drogowym. Duży odcinek sieci gazowej wraz z armaturą odcinającą znajduje się pod asfaltem. Utrudniona eksploatacja i kontrola szczelności kwalifikuje gazociąg bezpośrednio do przebudowy. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom władz gminy warunkowo, aczkolwiek pozytywnie, opiniuję zastosowane rozwiązanie przebudowy drogi bez konieczności przebudowy gazociągu ani dodatkowego zabezpieczenia dla projektowanej sieci przy zastosowaniu poniższych warunków:

- Podczas wykonywania prac ziemnych zachować minimalne przykrycie gruntem rodzimym min. 40 cm ponad wierzchnią warstwę gazociągu;

- W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym, w odległości odpowiadającej strefie kontrolowanej tj. 1,0 m roboty ziemne należy wykonywać bez używania sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności.
- Zachować minimalną normatywną odległość pomiędzy uzbrojeniem podziemnym wynikającą z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie oraz przepisów odrębnych;
- Wykonawca odpowiada za szkody i ich następstwa powstałe w trakcie wykonywania prac w strefie kontrolowanej gazociągu. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej zostanie obciążony kosztami jej naprawy.
- Zastrzegamy sobie prawo do swobodnego wejścia i wjazdu sprzętem w celu wykonywania robót związanych z eksploatacją, konserwacją, modernizacją oraz naprawą, remontami i likwidacją istniejącego gazociągu;
- Prace wykonać pod nadzorem pracownika Oddziału Zakład Gazowniczy w Warszawie, Gazownia w Płocku, ul. Ignacego Łukasiewicza 19, 09-400 Płock. O terminie wykonania prac powiadomić na 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót.
- Z przeprowadzonych prac sporządzić protokół odbioru potwierdzający ich właściwe wykonanie.

Informuję ponadto, że ważność ww. warunków technicznych upływa w dniu 10.02.2023 r. Po upływie tego terminu należy zwrócić się ponownie o ich prolongatę lub ewentualną aktualizację.

Liczę na dalszą dobrą współpracę z Pana strony przy konieczności ewentualnego przyłączenia klientów na terenie kolizyjnych odcinków w nawierzchni bitumicznej.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 24/2021 Prezesa Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. w Warszawie z dnia 30 marca 2021 r. informuję, że za w/w uzgodnienie zostanie wystawiona faktura wg cennika usług pozataryfowych. Zostanie ona przesłana w terminie późniejszym w oddzielnej korespondencji.

Z poważaniem

Kierownik
Sekcji Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Artur Trzcinski

Do wiadomości:

1. Pan Paweł Szczepański - Kierownik Gazowni w Płocku