

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie
ul. Równoległa 4a, 02-537 Warszawa
tel. 22 667 39 00, faks 22 667 37 46

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym
Sekcja Zarządzania Majątkiem Sieciowym
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanów
tel. 22 444 36 77, faks 22 444 36 13

Pan
Dariusz Kalkowski
Wójt Gminy Gozdowo
ul. Krystyna Gozdawy 19
09-213 Gozdowo

Wasz znak:
Nasz znak: PSGWA.ZMSZ.C.773.009(1).22

Ciechanów, 11.02.2022 r.

Dot.: Uzgodnienia przebudowy drogi w miejscowości Stradzewo.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na otrzymaną korespondencję dot. uzgodnienia przebudowy drogi gminnej w miejscu skrzyżowania z istniejącym gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 300 relacji Bronowo Zalesie – Sierpc w m. Stradzewo, informuję że uzgadniam skrzyżowanie na niżej wymienionych warunkach:

- Przed przystąpieniem do prac należy dokonać weryfikacji głębokości posadowienia gazociągu. Należy zachować przykrycie gazociągu min. 1,2m.
- Gazociąg w miejscu skrzyżowania z przejazdem zabezpieczyć za pomocą płyt betonowych ułożonych nad gazociągiem w istniejącej konstrukcji drogi, których wymiary powinny wynosić po 0,5 m na stronę po za skrajnię jezdni oraz po 1,5 m po za oś przewodowego układu rurowego.
- Miejsce skrzyżowania należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć.
- Wykonawca odpowiada za szkody i ich następstwa powstałe w trakcie wykonywania prac w strefie kontrolowanej gazociągu. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej zostanie obciążony kosztami jej naprawy.
- W strefie kontrolowanej gazociągu roboty należy przeprowadzić ręcznie pod nadzorem pracownika Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, Sekcja Stacji i Sieci Gazowych ul. Płocka 96, 06-500 Mława. Strefę kontrolowaną określa

załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki poz. 640 w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26 kwietnia 2013r.

- Z przeprowadzonych prac sporządzić protokół odbioru potwierdzający ich właściwe wykonanie.

Powyższe uzgodnienie traci ważność po upływie jednego roku od daty wystawienia przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie.

Z poważaniem

Kierownik
Sekcji Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Artur Trzciński

Załączniki:

1. Przekrój normalny drogi.
2. Projekt zagospodarowania terenu.

Do wiadomości:

1. Pan Ireneusz Pochmara – Kierownik Sekcja Stacji i Sieci Gazowych - ul. Płocka 96,
06-500 Mława.