

Znak sprawy: RBK. 271.15.2024

Identyfikator postępowania

ocds-148610-d1588175-134e-11ef-9381-e6cc5d6d04e5

Zamawiający:

Gmina Gozdowo
ul. Krystyna Gozdawy 19
09-213 Gozdowo

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy zadania pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy Gozdowo”

Zamawiający informuje, iż Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy zamawiający ma świadomość, iż zabronione jest używanie papy wewnątrz budynków ze względu na emisję bitumu do powietrza?

Odpowiedź 1

Wymiana parkietu na hali sportowej jest wykonywana w formie remontu. Remont został zdefiniowany w art. 3 pkt 8 prawa budowlanego jako wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na **odtworzeniu stanu pierwotnego**, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Zamawiający w rozdziale II pkt 1 ust 7 SWZ zastrzegł, iż *„Materiały i urządzenia, przeznaczone do realizacji zadania, muszą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty. Materiały ponadto powinny być dopuszczone do stosowania w obiektach oświatowych”*. Jeżeli w specyfikacji lub opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający powołał się na materiały, które nie są już dopuszczane do stosowania lub nie są już produkowane należy uwzględnić materiały, które są dopuszczone do stosowania według obowiązujących przepisów prawa oraz są dostępne na rynku. Materiały „zamiennie” muszą posiadać parametry równe lub lepsze niż pierwotnie wymaga Zamawiający. W przypadku użycia papy przy realizacji zamówienia należy stosować papę przeznaczoną do wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na pobyt czasowy osób, niewydzielającą substancji szkodliwych do powietrza. Ilość przeznaczona do zastosowania papy jest stosunkowo niewielka i wynosi ok. 6m². Według raportu badania pap na emisję lotnych związków organicznych opracowanego przez Pracownię Ochrony Środowiska Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie cyt: *....badane papy asfaltowe nie wydzielają do powietrza substancji chemicznych w ilościach uznanych za niebezpieczne...* . Konkretnie wyniki wskazują, że emisja lotnych związków organicznych, jest bardzo niewielka i wynosi mniej niż 2% dopuszczalnej normy emisji ww. związków, określonej w Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (Monitor Polski Nr 19, poz. 231/1996) oraz w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26.01.2010 r (Dz.U. 2010 Nr 16 poz.87) . Należy zauważyć, że badaniu podlegały same papy, podczas gdy w normalnych warunkach papy służą do izolacji i pokryte są dodatkową warstwą np. parkietem, co niewątpliwie sprowadza potencjalną emisję praktycznie do minimum.

Pytanie 2

Czy zamawiający będzie wymagał aby cały system podłogi sportowej spełniał certyfikat podłogi sportowej PN-EN 14904?

Odpowiedź 2

System podłogi sportowej powinien spełniać wymogi obowiązujących przepisów prawa.

Pytanie 3

Czy w ramach rozszerzenia konkurencyjności, zamawiający dopuści system składający się z folii poliuretanowej, legarów ze zintegrowaną 12 mm pianką o rozstawie 360 mm, trójwarstwowego 22 mm panelu drewnianego z warstwą użytkową min. 3,5 mm, lakierowanego fabrycznie.

Odpowiedź 3

Z uwagi, iż zadanie obejmuje wymianę podłogi w formie remontu Zamawiający nie dopuszcza innych rozwiązań niż pierwotnie zastosowane z wyjątkami opisanymi w odpowiedzi nr 1.

Wójt Gminy Gozdowo

/-/

Dariusz Kalkowski