

Znak sprawy: RBK. 271.6.2026

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia

ocds-148610-fcef7eba-19b2-49a0-baf0-ee72816b33a3

Zamawiający:

Gmina Gozdowo

ul. Krystyna Gozdawy 19

09-213 Gozdowo

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy dotyczące treści SWZ

Dotyczy zamówienia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 370102W w kierunku Suska”.

Zamawiający informuje, iż Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że zamieszczony przedmiar robót jest obowiązujący i zawiera wszelkie niezbędne roboty do realizacji przedmiotowego zadania.

Odpowiedź 1

Zamieszczony przedmiar robót jest obowiązujący i zawiera wszelkie niezbędne roboty do realizacji przedmiotowego zadania.

Pytanie 2

Czy zamawiający wymaga opracowania projektu czasowej organizacji ruchu drogowego.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie wymaga opracowania projektu czasowej organizacji ruchu drogowego.

Pytanie 3

Na planie zagospodarowania terenu istnieją przepusty do oczyszczenia i udroźnienia. Prosimy o potwierdzenie, czy oczyszczenie i udroźnienie przepustów jest w zakresie robót.

Odpowiedź 3

Oczyszczenie i udroźnienie przepustów nie jest w zakresie robót.

Pytanie 4

Jaka jest właściwa grubość podbudowy z kruszywa : przedmiar robót 5cm, dokumentacja projektowa 10 cm.

Odpowiedź 4

Właściwa grubość podbudowy z kruszywa podana jest w przedmiarze robót i wynosi 5cm.

Pytanie 5

Jaka jest właściwa grubość poboczy z kruszywa: przedmiar robót 5cm, dokumentacja projektowa 15cm.

Odpowiedź 5

Właściwa grubość poboczy z kruszywa podana jest w przedmiarze robót i wynosi 5cm.

Wójt Gminy Gozdowo

/-/

Dariusz Kalkowski