

Znak sprawy: RBK. 271.7.2024

Identyfikator postępowania

ocds-148610-5fabdd44-e048-11ee-a01e-f641a8763d5f

Zamawiający:

Gmina Gozdowo
ul. Krystyna Gozdawy 19
09-213 Gozdowo

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy zadania pn. Budowa wraz z modernizacją infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Gozdowo.

Zamawiający informuje, iż Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy materiał z rozbiórki istniejącej wiaty i ogrodzenia Wykonawca ma przekazać Zamawiającemu, czy też zagospodarować we własnym zakresie?

Odpowiedź 1

Materiały z rozbiórki istniejącej wiaty i ogrodzenia Wykonawca pozostawia Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany będzie jedynie do zagospodarowania materiałów z rozbiórki, które zawierają azbest.

Pytanie 2

Czy Zamawiający będzie oczekiwał na odbiorze końcowym otrzymanie dokumentu z utylizacji eternitu?

Odpowiedź 2

Tak.

Pytanie 3

Czy nad wrotami do nowych wiat należy wykonać oświetlenie naświetlaczami z czujką ruchu? Jeżeli tak, to ile sztuk opraw?

Odpowiedź 3

Tak. Nad każdymi drzwiami należy wykonać oświetlenie z czujką ruchu.

Pytanie 4

Czy po rozbiórce istniejącej żelbetowej wiaty i zabudowaniu na jej miejscu wiaty nowej Zamawiający oczekuje wykonania nowej posadzki?

Odpowiedź 4

Tak.

Pytanie 5

Czy posadzki pod projektowanymi wiatami mają być z polbruku czy może przemysłowe z zacieranego betonu?

Odpowiedź 5

Posadzki pod projektowanymi wiatami mają być z zacieranego betonu.

Wójt Gminy Gozdowo

/-/

Dariusz Kalkowski