

Znak sprawy: RBK. 271.4.2024

Identyfikator postępowania

ocds-148610-1e924e34-c589-11ee-a84d-d63fc4d19e65

Zamawiający:

Gmina Gozdowo
ul. Krystyna Gozdawy 19
09-213 Gozdowo

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy zadania pn. Przebudowa dróg na terenie gminy Gozdowo – Polski Ład edycja 8

Zamawiający informuje, iż Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

W dokumentacji przetargowej nie wskazano kategorii ruchu dla projektowanych mieszanek mineralno – asfaltowych. Prosimy o potwierdzenie, że mieszanki mineralno – asfaltowe należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR 1-2.

Odpowiedź 1

Potwierdzamy, że mieszanki mineralno – asfaltowe należy zaprojektować dla kategorii ruchu KR 1-2.

Pytanie 2

W dokumentacji przetargowej dla zadań: „Przebudowa drogi w m. Węgrzyno”, „Przebudowa drogi w m. Kurówko”, „Przebudowa drogi gminnej w m. Kolczyn” stwierdziliśmy niespójność w zakresie uziarnienia dla projektowanej mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę ścieralną. Na przekrojach załączonych do opisu technicznego wskazano do zastosowania mieszankę mineralno – asfaltową AC 11 S natomiast w przedmiarze robót podano mieszankę AC 8 S. mając na uwadze projektowaną grubość warstwy 5 cm i odpowiedni dobór mieszanki mineralno – asfaltowej oraz ze względu na poprawne zagęszczenie prosimy o potwierdzenie, że na warstwę ścieralną należy zastosować mieszankę mineralno – asfaltową z AC 11 S jak wskazano na przekrojach w opisie technicznym. Zastosowanie mieszanki AC 11 S pozwoli ujednostoić uziarnieni mieszanki na warstwę ścieralną na całym zadaniu i tym samym usprawnić technologię produkcji i wytwarzania mieszanek mineralno – asfaltowych.

Odpowiedź 2

Potwierdzamy zastosowanie mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11 S.

Pytanie 3

Dotyczy D.04.07.01a SSTWIORB dla projektowanej mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę podbudowy z AC 16 P dla zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Gozdowo ul. Leśna” opracowano w oparciu o nieaktualne wymagania WT-1, WT-2 2010. Przywołane dokumenty techniczne zostały zaktualizowane i zastąpione wymaganiami WT-1, WT-2 2014. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę i możliwość zaprojektowania mieszanki mineralno – asfaltowej na warstwę podbudowy w oparciu o obowiązujące dokumenty techniczne WT-1, WT-2 2014. Dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odpowiedź 3

Wyrażamy zgodę na zastosowanie wymagań WT-1, WT-2 2024.

Pytanie 4

W dokumentacji przetargowej dla zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Gozdowo ul. Leśna” wskazano do zaprojektowania mieszankę na warstwę podbudowy z AC 16 P. Zgodnie z KTKN PiP dla kategorii ruchu KR 1-2 dedykowane są dwie warstwy nawierzchni: wiążąca i ściernalna. Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę i możliwość zastosowania mieszanki mineralno – asfaltowej z AC 16 W zaprojektowanej zgodnie z WT-1, WT-2 2014 zamiast podanej mieszanki AC 16 P.

Odpowiedź 4

Wyrażamy zgodę na zastosowanie mieszanki AC 16 zgodnie z WT-1, WT-2 2024.

Wójt Gminy Gozdowo
/-/
Dariusz Kalkowski