

Znak sprawy: RBK. 271.5.2024

Identyfikator postępowania

ocds-148610-489a0150-cb18-11ee-a84d-d63fc4d19e65

Zamawiający:

Gmina Gozdowo
ul. Krystyna Gozdawy 19
09-213 Gozdowo

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy zadania pn. Utworzenie nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w instytucji opieki: Klub Dziecięcy „Radosna Kraina” w Gozdowie - część II (zagospodarowanie terenu oraz plac zabaw).

Zamawiający informuje, iż Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Dokumentacja podaje opis nawierzchni bezpiecznej w sposób niezgodny ze standardami w branży i aktualną normą. Informujemy, że wg aktualnych standardów w branży i aktualnej normy dla nawierzchni bezpiecznych na place zabaw (norma PN-EN 1177+AC: 2019-04) nawierzchnia bezpieczna PU składa się z warstw:

- dolna z mieszaniny granulatu SBR i lepiszcza PU o gr. ok. 35-110 mm (w zależności od wartości HIC(WSU))
- górna z mieszaniny granulatu EPDM i lepiszcza PU o gr. ok. 10 mm

Informujemy, że zgodnie z aktualną normą PN-EN 1177+AC: 2019-04 nawierzchnie mają następujące grubości:

- HIC do 1.5 m – nawierzchnia o gr. 50 mm (40+10)
- HIC do 1.7 m – nawierzchnia o gr. 60 mm (50+10)
- HIC do 2.1 m – nawierzchnia o gr. 80 mm (70+10)
- HIC do 2.5 m – nawierzchnia o gr. 100 mm (90+10)
- HIC do 3.2 m – nawierzchnia o gr. 120 mm (110+10)

W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że oferowana nawierzchnia bezpieczna PU ma mieć parametry zgodne z normą PN-EN 1177+AC:2019-04 dla HIC określonego przez producenta przyjętego urządzenia placu zabaw i mieć warstwy jw. adekwatnie do HIC (WSU).

Powyższe należy wprowadzić do przedmiaru robót na podstawie którego wykonawcy mają przygotować kosztorys ofertowy.

Odpowiedź 1

Użyte materiały do budowy nawierzchni placu zabaw oraz montowane urządzenia muszą spełniać wymagania norm: PN-EN 1177+AC:2019-04, PN-EN 1176.

Pytanie 2

W związku z tym, że nie występują aprobaty lub rekomendacje ITB dla nawierzchni bezpiecznych – wnosimy o usunięcie tego zapisu.

Odpowiedź 2

Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy posiadania aprobaty lub rekomendacje ITB dla nawierzchni bezpiecznych.

Wójt Gminy Gozdowo
/-/
Dariusz Kalkowski