

Gozdowo, dnia 07.08.2026 r.

Znak sprawy: RBK. 271.9.2026

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia

ocds-148610-7bd54907-5555-4f3f-b769-556bc0af9dbc

Zamawiający:

Gmina Gozdowo

ul. Krystyna Gozdawy 19

09-213 Gozdowo

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedź na zapytanie dotyczące treści SWZ

Dotyczy zamówienia pn. „Zakup kontenerów magazynowych do przechowywania sprzętu przeznaczanego na potrzeby realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej oraz ochrony ludności”.

Zamawiający informuje, iż Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy zamawiający akceptuje wykonanie ścian zewnętrznych w następujący sposób: Płyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej o grubości 100 mm lub 80 mm i okładziną z blachy ocynkowanej pokrytej powłoką poliestrową, zewnętrzna okładzina z płyty – profilowana wewnętrzna gładka.

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zaproponowanego rozwiązania jako równoważnego, tj. wykonanie ścian zewnętrznych z płyty warstwowej z rdzeniem z pianki poliuretanowej o grubości 100 mm lub 80 mm oraz okładziną z blachy ocynkowanej pokrytej powłoką poliestrową, z zewnętrzną okładziną profilowaną i wewnętrzną gładką.

Zastępca Wójta Gminy Gozdowo

/-/

Marta Kęsicka