

Gozdowo, dnia 13.05.2026 r.

**Znak sprawy: RBK. 271.5.2026**

**Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia**  
ocds-148610-7254fb28-5d73-4308-be47-c8c10b5a4d10

**Zamawiający:**

Gmina Gozdowo  
ul. Krystyna Gozdawy 19  
09-213 Gozdowo

**Wszyscy Wykonawcy**

**Odpowiedź na zapytanie dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy zamówienia pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Gozdowo" - zapewnienie bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych”.**

Zamawiający informuje, iż Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1**

Dotyczy: Opisu przedmiotu zamówienia - UPS Typ 3 – 4 szt.

Prosimy o uzasadnienie wymagania sprawności 98,0% w trybie LINE przy pełnym obciążeniu, ponieważ parametr ten ma charakter marginalny z punktu widzenia eksploatacji, natomiast skutecznie zawęża krąg potencjalnych oferentów.

Czy Zamawiający dopuści UPS o niższej sprawności, co pozwoli zwiększyć konkurencyjność postępowania oraz uzyskać korzystniejsze cenowo oferty bez pogorszenia bezpieczeństwa pracy infrastruktury?

**Odpowiedź nr 1**

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie zasilacza UPS o sprawności w trybie LINE przy pełnym obciążeniu na poziomie nie mniejszym niż 94%.

Wójt Gminy Gozdowo

/-/

Dariusz Kalkowski