

Gozdowo, dnia 30.03.2026 r.

Znak sprawy: RBK. 271.2.2026

Identyfikator postępowania na platformie e-Zamówienia

ocds-148610-2875b3f8-6fbe-413c-9010-b988cbfb9dd6

Zamawiający:

Gmina Gozdowo

ul. Krystyna Gozdawy 19

09-213 Gozdowo

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy dotyczące treści SWZ

Dotyczy zamówienia pn. „Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Gozdowo" - zapewnienie bezpiecznej obsługi procesów administracyjnych wspierających świadczenie usług publicznych”.

Zamawiający informuje, iż Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga żeby agregat był wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie wymaga, aby agregat był wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej. Agregat musi natomiast:

- posiadać zgodność z CE,
- być zgodny z normą ISO 8528
- być zgodny z dyrektywami EMC oraz LVD,
- posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczno-ruchową (DTR) w języku polskim.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści w agregacie silnik z pojemnością cieczy mniejszą niż 15 litrów?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie dopuszcza agregatu z pojemnością cieczy mniejszą niż 15 litrów.

Wójt Gminy Gozdowo

/-/

Dariusz Kalkowski