



- przyłącze gazowe wg odrębnego opracowania
- zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa niskiego ciśnienia 0,036 bar
- filtr gazowy
- kurek gazowy

- Kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy 29 kW - wyposażony w naczynie wzbiorcze, zawór bezpieczeństwa i pompę obiegową.
- Komin dwusłupowy do kotła gazowego dn 80 / 125 mm
- Kratka nawiewna w drzwiach do kotłowni o pow. przekroju min. 200 cm²
- Skrzynka gazowa punktu redukcyjno-pomiarowego, 600x600x250, naścienna, z tworzywa zółta z gazomierzem, reduktorem zaworami odcinającymi (wg odrębnego opracowania)
- Kanał wentylacyjny wywiewny dla wentylacji pomieszczenia magazynku
- Kanał wentylacyjny wywiewny dla wentylacji pomieszczenia przygotowania posiłków
- Kuchenna gazowa z piekarnikiem o mocy 10 kW

<div>PPUMar BudMariusz Borowski</div> <div>www.projekty-budowlane.eu</div> <div>tel. 665 449 444, e-mail: biuro@projekty-budowlane.eu</div>			
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Rempinie na dz. nr 299/2			
INWESTOR:	Gmina Gozdowo z siedzibą w Gozdowie ul. Krystyna Gozdawy19		
FUNKCJA:	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Pakieła		
OPRACOWAŁA:	mgr inż. Łukasz Karaszewski		
Tytuł rysunku:			
RZUT PARTERU- INSTALACJA GAZU ZIEMNEGO			
BRANŻA / NUMER RYS.:		DATA:	SKALA:
S2		11-2019	1:50