

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Utwardzenie nawierzchni drogi kruszywem bitumiczno – kamiennym (destruktem).

Zakres prac obejmuje

- tyczenie geodezyjne drogi w terenie;
- ułożenie warstwy kruszywa bitumiczno – kamiennego – grubości 8 cm po zagęszczeniu;
- wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni emulsją asfaltową i grysami;
- inwentaryzacja powykonawcza.

Wymagania sprzętowe

- rozkładarka mechaniczna do układania kruszywa bitumiczno – kamiennego z możliwością sterowania spadkami poprzecznymi;
- samochody wyładowcze;
- walec stalowy lub stalowo – gumowy;
- skraplarka emulsji asfaltowej;
- rozsypywacza grysów do powierzchniowych utrwalení.

Wymagania materiałowe

Kruszywo bitumiczno – kamienne pochodzące z frezowania nawierzchni bitumicznych nie powinno zawierać domieszek betonu oraz innych materiałów. Wielkość ziaren kruszywa powinna gwarantować odpowiednie zagęszczenie ułożonej warstwy, ich średnica nie powinna być większa niż 25mm. Do pojedynczego powierzchniowego utrwalenia należy stosować grys o frakcjach uziarnienia: 2-5mm oraz drogową kationową emulsję asfaltową szybko rozpadową modyfikowaną rodzaju K1-70MP. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do uzyskania od inspektora nadzoru akceptacji materiałów, z których wykonywany będzie zlecony zakres drogi.

Warunki przystąpienia do robót

Roboty drogowe związane z ułożeniem kruszywa bitumiczno – kamiennego oraz powierzchniowego utrwalenia można wykonywać w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest niższa od +20°C.

Nie dopuszcza się przystąpienia do robót podczas opadów atmosferycznych.